DIAMOND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POLAND

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
nr 9/2400

1. Producent wyrobu budowlanego:

PPHU DIAMOND Spółka z o.o. w Krakowie
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 31

(pełna nazwa producenta)
(adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

KUREK KULOWY EN 13828 - S - Cu - DN10 do DN100 - G3/8 do G4 STANDARD Z DŁAWICĄ - ZE STOPU MIEDZI. Cały typoszereg. Kod: ART.2400.

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

28.14.13.0
(symbol SWW lub PKWiU)

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Instalacje wodociągowe i instalacje centralnego ogrzewania obiektów budowlanych
(zgodnie z dokumentem odniesienia)

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 13828:2005 Armatura w budynkach - Ręcznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopów miedzi i stali nierdzewnej do instalacji
PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania i badania
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy
lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Wymiary gwintów: G1/2 x G1/2 - G4 x G4; temperatura robocza (maks): 65(120)°C, ciśnienie robocze(maks): 10(16) bar.
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Badanie Typu - w Laboratorium Kontroli Jakości-DIAMOND

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Dyrektor Ds. Administracyjnych
PROKURENT
DIAMOND Sp. z o.o.
Sławomir Kasprzyk

Kraków, dnia 2 maj 2015r.

.....
(data i miejsce wystawienia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Atest Higieniczny PZH w Warszawie